

Lov	Forskrift	Paragraf nr.	Paragraftittel	Feilkode	Kontrollpunkt	Avviksbeskrivelse
Lov 24. mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)						
El-tilsynsloven		§ 5		100050100	Ble tilsynsmyndigheten hindret adgang til anlegget?	Tilsynsmyndigheten ble hindret adgang til anlegget.
El-tilsynsloven		§ 5		100050200	Ble tilsynsmyndigheten hindret adgang til virksomheten?	Tilsynsmyndigheten ble hindret adgang til virksomheten.
El-tilsynsloven		§ 5		100050300	Etterkom eier av eller ansvarlig for anlegget eller representant for denne pålegg om å være til stede under kontrollen? Etterkom eier av eller ansvarlig for virksomheten eller representant for denne pålegg om å være til stede under kontrollen?	Eier av eller ansvarlig for anlegget eller representant for denne etterkom ikke pålegg om å være til stede under kontrollen.
El-tilsynsloven		§ 5		100050400	Fremla eier av anlegget de opplysningene som tilsynsmyndigheten anså nødvendige for gjennomføringen av tilsynet?	Eier av eller ansvarlig for virksomheten eller representant for denne etterkom ikke pålegg om å være til stede under kontrollen.
El-tilsynsloven		§ 5		100050500	Fremla eier av virksomheten de opplysningene som tilsynsmyndigheten anså nødvendige for gjennomføringen av tilsynet?	Eier av anlegget fremla ikke de opplysningene som tilsynsmyndigheten anså nødvendige for gjennomføringen av tilsynet.
El-tilsynsloven		§ 5		100050600	Fremla eier av virksomheten de opplysningene som tilsynsmyndigheten anså nødvendige for gjennomføringen av tilsynet?	Eier av virksomheten fremla ikke de opplysningene som tilsynsmyndigheten anså nødvendige for gjennomføringen av tilsynet.
El-tilsynsloven		§ 5		100050700	Fremla eier av anlegget opplysninger i den form som tilsynsmyndigheten ba om?	Eier av anlegget fremla ikke opplysninger i den form som tilsynsmyndigheten ba om.
El-tilsynsloven		§ 5		100050800	Fremla eier av virksomheten opplysninger i den form som tilsynsmyndigheten ba om?	Eier av virksomheten fremla ikke opplysninger i den form som tilsynsmyndigheten ba om.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter						
El-tilsynsloven	IK-HMS	§ 5	Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Kr	101050800	Har virksomheten iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen? Er det avtalt skriftlig hvem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter eller områder på arbeidsplassen?	Virksomheten hadde ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
El-tilsynsloven	IK-HMS	§ 6	Samordning	101060100	Har oppdragsgiver informert oppdragstaker om fellesregler og lignende vedrørende helse, miljø og sikkerhet og foretatt nødvendige tilpasninger?	Det var ikke avtalt skriftlig hvem som skulle ha ansvaret for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter eller områder på arbeidsplassen.
El-tilsynsloven	IK-HMS	§ 6	Samordning	101060200	Har oppdragsgiver informert oppdragstaker om fellesregler og lignende vedrørende helse, miljø og sikkerhet og foretatt nødvendige tilpasninger?	Oppdragsgiver hadde ikke informert oppdragstaker om fellesregler og lignende vedrørende helse, miljø og sikkerhet og foretatt nødvendige tilpasninger.
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg						
El-tilsynsloven	fse	§ 6	Organisering	107060600	Er det utpekt ansvarlig for arbeidet? Kan det dokumenteres at personellet er gitt nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg?	Det var ikke utpekt ansvarlig for arbeidet.
El-tilsynsloven	fse	§ 7	Overordnet planlegging	107070400	Har virksomheten rutine for melding av ulykker og uhell?	Det kunne ikke dokumenteres at personellet var gitt nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
El-tilsynsloven	fse	§ 8	Melding av ulykker/uhell	107080100	Er områder hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring, avlåst?	Virksomheten hadde ikke rutine for melding av ulykker og uhell.
El-tilsynsloven	fse	§ 9	Adgang	107090100	Er brytere og betjeningsutstyr låst på egnet måte for å sikre utilsikket ut- eller innkobling?	Områder hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring, var ikke avlåst.
El-tilsynsloven	fse	§ 9	Adgang	107090400	Har virksomheten rutiner for risikovurdering av arbeidet på bakgrunn av innhentede opplysninger om anlegget? Har virksomheten rutiner for vurdering av om nødvendig utstyr er tilgjengelig?	Brytere og betjeningsutstyr var ikke låst på egnet måte for å sikre utilsikket ut- eller innkobling. Virksomheten hadde ikke rutiner for risikovurdering av arbeidet på bakgrunn av innhentede opplysninger om anlegget.
El-tilsynsloven	fse	§ 10	Planlegging av arbeid	107100100	Har virksomheten rutiner for vurdering av om nødvendig utstyr er tilgjengelig?	Virksomheten hadde ikke rutiner for vurdering av om nødvendig utstyr er tilgjengelig.
El-tilsynsloven	fse	§ 10	Planlegging av arbeid	107100400	Har virksomheten rutiner for vurdering, valg og instruksjon av personell for det enkelte arbeidsoppdrag?	Virksomheten hadde ikke rutiner for vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes.
El-tilsynsloven	fse	§ 10	Planlegging av arbeid	107100500	Følger virksomheten egne rutiner for kobling av elektriske anlegg?	Virksomheten hadde ikke rutiner for vurdering, valg og instruksjon av personell for det enkelte arbeidsoppdrag.
El-tilsynsloven	fse	§ 11	Kobling av elektriske anlegg	107110300	Har virksomheten rutiner for utpeking av leder for sikkerhet?	Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for kobling av elektriske anlegg.
El-tilsynsloven	fse	§ 12	Sikkerhet på arbeidsstedet	107120100	Har virksomheten rutiner for utpeking av ansvarlig for arbeidet? Ivaretar ansvarlig for arbeidet det ansvar og de plikter som er tillagt funksjonen?	Virksomheten hadde ikke rutiner for utpeking av leder for sikkerhet.
El-tilsynsloven	fse	§ 12	Sikkerhet på arbeidsstedet	107120200	Følger virksomheten egne rutiner for sikkerhet på arbeidsstedet?	Virksomheten hadde ikke rutiner for utpeking av ansvarlig for arbeidet.
El-tilsynsloven	fse	§ 12	Sikkerhet på arbeidsstedet	107120500	Følger virksomheten egne rutiner for sikkerhet på arbeidsstedet?	Ansvarlig for arbeidet ivaretok ikke det ansvar og de plikter som er tillagt funksjonen.
El-tilsynsloven	fse	§ 12	Sikkerhet på arbeidsstedet	107120600	Har virksomheten rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg?	Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for sikkerhet på arbeidsstedet.
El-tilsynsloven	fse	§ 14	Arbeid på frakoblet anlegg	107140100	Følger virksomheten egne rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg?	Virksomheten hadde ikke rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.
El-tilsynsloven	fse	§ 14	Arbeid på frakoblet anlegg	107140200	Følger virksomheten egne rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg?	Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.

El-tilsynsloven	fse	§ 14	Arbeid på frakoblet anlegg	107140300	Har virksomheten rutiner for vedlikehold av verktøy og utstyr for arbeid på frakoblet anlegg?	Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy og utstyr for arbeid på frakoblet anlegg.
El-tilsynsloven	fse	§ 14	Arbeid på frakoblet anlegg	107140400	Følger virksomheten egne rutiner for vedlikehold av verktøy og utstyr for arbeid på frakoblet anlegg?	Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for vedlikehold av verktøy og utstyr for arbeid på frakoblet anlegg.
El-tilsynsloven	fse	§ 15	Arbeid på frakoblet anlegg	107150100	Har virksomheten rutiner for avviking av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg?	Virksomheten hadde ikke rutiner for avviking av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.
El-tilsynsloven	fse	§ 15	Arbeid på frakoblet anlegg	107150200	Følger virksomheten egne rutiner for avviking av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg?	Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for avviking av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.
El-tilsynsloven	fse	§ 16	Arbeid under spenning	107160300	Har virksomheten rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS?	Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS.
El-tilsynsloven	fse	§ 16	Arbeid under spenning	107160400	Følger virksomheten egne rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS?	Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS.
El-tilsynsloven	fse	§ 16	Arbeid under spenning	107160500	Har virksomheten nødvendige prosedyrer for AUS?	Virksomheten hadde ikke nødvendige prosedyrer for AUS.
El-tilsynsloven	fse	§ 16	Arbeid under spenning	107160600	Følger virksomheten egne prosedyrer for AUS?	Virksomheten fulgte ikke egne prosedyrer for AUS.
El-tilsynsloven	fse	§ 17	Arbeid nær ved spenningsatte deler	107170100	Har virksomheten rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningsatte deler?	Virksomheten hadde ikke rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningsatte deler.
El-tilsynsloven	fse	§ 17	Arbeid nær ved spenningsatte deler	107170200	Følger virksomheten egne rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningsatte deler?	Virksomheten hadde ikke egne rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningsatte deler.
El-tilsynsloven	fse	§ 18	Arbeid nær ved spenningsatte deler	107180100	Har virksomheten rutiner for avviking av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningsatte deler?	Virksomheten hadde ikke rutiner for avviking av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningsatte deler.
El-tilsynsloven	fse	§ 18	Arbeid nær ved spenningsatte deler	107180200	Følger virksomheten egne rutiner for avviking av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningsatte deler?	Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for avviking av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningsatte deler.
El-tilsynsloven	fse	§ 21	Anlegg som settes i drift	107210100	Har virksomheten rutiner for bekjæntgjøring av at anlegg settes i drift for de som blir berørt?	Virksomheten hadde ikke rutiner for bekjæntgjøring av at anlegg settes i drift for de som blir berørt.
El-tilsynsloven	fse	§ 21	Anlegg som settes i drift	107210200	Følger virksomheten egne rutiner for bekjæntgjøring av at anlegg settes i drift for de som blir berørt?	Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for bekjæntgjøring av at anlegg settes i drift for de som blir berørt.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

El-tilsynsloven	fel	§ 10	Oppfyllelse av sikkerhetskrav	109100100	Er det brukt andre løsninger enn det som er anbefalt i veiledning til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og tilhørende normer uten at det er dokumentert tilsvarende sikkerhetsnivå?	Det var brukt andre løsninger enn det som er anbefalt i veiledning til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og tilhørende normer uten at det var dokumentert tilsvarende sikkerhetsnivå.
El-tilsynsloven	fel	§ 19	Jordingsanlegg	109190100	Er jordingsanlegget tilpasset det valgte fordelingsystemet?	Jordingsanlegget var ikke tilpasset det valgte fordelingsystemet.
El-tilsynsloven	fel	§ 19	Jordingsanlegg	109190104	Er det installert jordelektrode?	Jordelektroden manglet.

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

El-tilsynsloven	fek	§ 3	Registreringsplikt	117030100	Er foretaket/bedriften registrert i Elvirksomhetsregisteret?	Foretaket/bedriften var ikke registrert i Elvirksomhetsregisteret.
El-tilsynsloven	fek	§ 3	Registreringsplikt	117030300	Har foretaket/bedriften relevant faglig ansvarlig?	Foretaket/bedriften hadde ikke relevant faglig ansvarlig.
El-tilsynsloven	fek	§ 5	Krav om bruk av kvalifisert personell	117050100	Benytter foretaket/bedriften kun kvalifisert personell?	Foretaket/bedriften benyttet personell som ikke var kvalifisert til å utføre det arbeidet de var satt til.
El-tilsynsloven	fek	§ 5	Krav om bruk av kvalifisert personell	117050200	Har alt kvalifisert personell ansettelsesvilkår i samsvar med forskriftens krav?	Alt kvalifisert personell hadde ikke ansettelsesvilkår i samsvar med forskriftens krav.
El-tilsynsloven	fek	§ 5	Krav om bruk av kvalifisert personell	117050300	Er den som har det faglige ansvaret for arbeidet, tilgjengelig innenfor foretakets/bedriftens normale arbeidstid?	Den som hadde det faglige ansvaret for arbeidet, var ikke tilgjengelig innenfor foretakets/bedriftens normale arbeidstid.
El-tilsynsloven	fek	§ 6	Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedli	117060100	Oppfyller de som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg kravene til kvalifikasjoner?	De som bygde og vedlikeholdt elektriske anlegg oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner.
El-tilsynsloven	fek	§ 6	Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedli	117060200	Blir ufaglærte direkte fulgt opp av person med relevant fagbrev?	Ufaglærte ble ikke direkte fulgt opp av person med relevant fagbrev.
El-tilsynsloven	fek	§ 7	Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige a	117070100	Oppfyller den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, kravene til kvalifikasjoner?	Den som hadde det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner.
El-tilsynsloven	fek	§ 7	Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige a	117070200	Har den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, bestått en egen prøve?	Den som hadde det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, hadde ikke bestått en egen prøve.
El-tilsynsloven	fek	§ 7	Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige a	117070300	Har den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, hatt det faglige ansvaret eller annen relevant praksis sammenhengende i minst ett av de siste 10 årene etter bestått prøve eller gitt godkjenning?	Den som hadde det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, hadde ikke hatt det faglige ansvaret eller annen relevant praksis sammenhengende i minst ett av de siste 10 årene etter bestått prøve eller gitt godkjenning.
El-tilsynsloven	fek	§ 7	Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige a	117070400	Oppfyller den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, kravene til kvalifikasjoner?	Den som hadde det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner.
El-tilsynsloven	fek	§ 7	Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige a	117070500	Oppfyller den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til det elektriske anlegget i egen bolig og fritidsbolig, kravene til kvalifikasjoner?	Den som hadde det faglige ansvaret for arbeid knyttet til det elektriske anlegget i egen bolig og fritidsbolig, oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner.
El-tilsynsloven	fek	§ 12	Krav om dokumentasjon og melding	117120100	Er DSB informert om arbeidets art og varighet ved midlertidig tjenesteytelse?	DSB var ikke informert om arbeidets art og varighet ved midlertidig tjenesteytelse.

El-tilsynsloven	fek	§ 15	Godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonsbevis	117150100	Har den som selvstendig utfører arbeid dersom vedkommende har fagutdanning fra annen EØS-stat, fått adgang til å videreføre yrket i Norge?	Den som selvstendig utførte arbeid hadde fagutdanning fra annen EØS-stat, men hadde ikke på bakgrunn av søknad fått adgang til å videreføre yrket i Norge.
El-tilsynsloven	fek	§ 15	Godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonsbevis	117150200	Har den som er faglig ansvarlig for arbeidet dersom vedkommende har fagutdanning fra annen EØS-stat, fått adgang til å videreføre yrket i Norge?	Den som var faglig ansvarlig for arbeidet hadde fagutdanning fra annen EØS-stat, men hadde ikke på bakgrunn av søknad fått adgang til å videreføre yrket i Norge.
El-tilsynsloven	fek	§ 21	Godkjenning av kvalifikasjoner for personer som	117210100	Har den som selvstendig utfører arbeid dersom vedkommende har fagutdanning fra utlandet, fått adgang til å videreføre yrket i Norge?	Den som selvstendig utførte arbeid hadde fagutdanning fra utlandet, men hadde ikke på bakgrunn av søknad fått adgang til å videreføre yrket i Norge.
El-tilsynsloven	fek	§ 21	Godkjenning av kvalifikasjoner for personer som	117210200	Har den som er faglig ansvarlig for arbeidet dersom vedkommende har fagutdanning fra utlandet, fått adgang til å videreføre yrket i Norge?	Den som var faglig ansvarlig for arbeidet hadde fagutdanning fra utlandet, men hadde ikke på bakgrunn av søknad fått adgang til å videreføre yrket i Norge.
El-tilsynsloven	fek	§ 22	Språkkunnskaper	117220100	Har de som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, de språkkunnskapene som er nødvendig for en forsvarlig yrkesutøvelse og for å kommunisere med tilsynspersonell?	De som utførte arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, hadde ikke de språkkunnskapene som var nødvendig for en forsvarlig yrkesutøvelse og for å kunne kommunisere med tilsynspersonell.